Driftjournal - Spabad

Godkända värden inom parentes

Namn: ..... Spabad modell: ..... Volym: ..... liter

Datum Tid kl.	pH-värde (7,2-7,6)	Alkalitet (80-160 ppm)	Fritt klor (1-3 ppm)	Totalt klor (1-3 ppm)	Bundet klor (0-0,5 ppm)	Brom (2-6 ppm)	Cyanursyra (0-50 ppm)	Total hårdhet (Kalk) (200-400 ppm)	Temp.	Filter-tvätt	Vatten-byte	Rör-rengöring	Dosering och övriga åtgärder. Byte ozon, UV-C etc.

© Folkpool